



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00050/19

Серия RU № 0107746

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Завод «Энергокабель». Место нахождения и место осуществления деятельности: 142455, Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д.10. ОГРН: 1025003917179. Телефон: +74952239893. Адрес электронной почты: info@energokab.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Завод «Энергокабель». Место нахождения и место осуществления деятельности: 142455, Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д.10.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил 1 – 5, сечением жил 1,5 – 1000 мм<sup>2</sup>, на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, марок: ВВГ, ВВГЭ, ВВШв, ВВГ-П, АВВГ, АВВГЭ, АВБШв, АВВГ-П, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марок: ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВВШвнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), АВБШвнг(А), АВВГ-Пнг(А), изготовленные в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №№ 1/0193 от 17.07.2019, 1/0198 от 19.07.2019, 1/0203 от 26.07.2019, 2/М0416, 2/М0417 от 25.06.2019 Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2161/АО от 21.05.2019 Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Программы испытаний №№ 2163-1/ПИ, 2163-2/ПИ, 2163-3/ПИ от 21.05.2019. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабеля не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.07.2019  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 30.07.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО (подпись) Иггорь Илгонович (и.о.)  
ПО (подпись) Бинакова Илона Викторовна (и.о.)